

Paquet de matériels informatiques RDS pour télédiagnostic

Raccordement de la carte modem embrochable

Pour le raccordement du gestionnaire de pompe à chaleur WPM 2002 plus au modem, vous devez faire installer la carte embrochable fournie par un spécialiste. Toute installation effectuée de manière inappropriée sera susceptible d'entraîner des dangers considérables pour l'utilisateur.

Mettez impérativement hors tension l'installation entière de pompe à chaleur !

En utilisant un tournevis, démonter le recouvrement au dessous de l'inscription *Serial Card* au régulateur.



Sortez la carte modem embrochable de son emballage et introduisez-la dans le raccord mâle-femelle sur la carte à circuits imprimés du régulateur, à l'ouverture *Serial Card*.



Brisez le recouvrement aux endroits indiqués et remettez-le en place.

Raccordez ensuite le modem préconfiguré à la carte embrochable à l'aide du câble de connexion (joint au modem) et relier le modem à une prise téléphonique analogique.

La configuration du gestionnaire de pompe à chaleur vous est fournie par les instructions d'installation du logiciel de télédiagnostic ; réglez notamment le protocole du modem sur "remote".